FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	**Órgano Interno de Control (OIC) en la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S. A. de C. V.** **Cédula de Seguimiento** **2do. Trimestre de 2022**	**DATOS ORIGINALES** Número de Auditoría: **11-2021** Número de Observación: **02** Instancia fiscalizadora: **OIC** Monto por aclarar: Monto por recuperar:	**DATOS DEL SEGUIMIENTO** Número de Seguimiento: **PAA-6-2022** Saldo por aclarar: **0** Saldo por recuperar: **0** Avance: **100%**

Ente: **L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S. A. de C. V.**	Sector: **48 Cultura**
Área Auditada: **Coordinación del Acuario CECUT.**	Clave de programa y descripción de la auditoría: **800-AI Desempeño.**

Hallazgos Cédulas de resultados: Observación original	**Medidas adoptadas para la atención de las acciones determinadas**	**Conclusión**
Hallazgo: Deficiencia en el control del plan de acción ante cortes de suministros de energía eléctrica. **Observación:** Como parte de los procedimientos de auditoría, se entrevistó al Coordinador del Acuario el 23 de noviembre del presente ejercicio y se detectaron ciertos factores de riesgo que pueden afectar a los organismos que se encuentran en exhibición los cuales se detallan a continuación: 1.- Falta de personal, especializado para la conservación y manejo integral de la vida de los organismos y su hábitat. 2.- Falta de una planta de luz. 3.- Falta de iluminación. Los factores antes mencionados son parte de su correcto mantenimiento y depende de que determinados elementos tecnológicos funcionen correctamente. Los calefactores, filtros y luces son sustitutos de los parámetros naturales que permiten la vida y son esenciales para la salud de los habitantes del acuario. Cuando tiene lugar un corte de luz por la razón que sea, estos soportes vitales se desconectan y en pocas horas empiezan a darse cambios perjudiciales. **Recomendaciones originales:** **Correctiva:** En encargado de la Coordinación del Acuario deberá incluir en su programa presupuestal la compra de una planta de luz como prevención a cortes del suministro, con la finalidad de asegurar que el acuario sobrevive sin sufrir daños a una situación de este tipo, ya que es importante que los sistemas sigan funcionando y así poder minimizar cualquier daño potencial durante y tras la interrupción del suministro eléctrico. **Preventiva:** En encargado de la Coordinación del Acuario deberá, solicitar que se capacite al personal de apoyo a efecto de garantizar la conservación y el manejo integral de la vida de los organismos y su hábitat.	El Titular del Acuario de la Institución, dio respuesta de seguimiento a la presente observación en proceso mediante oficio No. ACCECUT/008-2022 de fecha 24 de junio del presente año, en el cual menciona las acciones que se realizaron: **1.-** Se solicitó al área de Servicios Generales de CECUT, la colaboración para realizar las especificaciones técnicas para la cotización para rentar o adquirir una planta de luz. **2.-** Se entregó propuesta para rentar una planta de emergencia de Diesel marca CUMMINS.	Derivado del análisis a la información presentada por el área, la presente observación se considera solventada al 100%, toda vez que el responsable del área realizo las gestiones que a él le competían.

C. Elizabeth Torres Barajas
Jefa del Departamento de
Auditoría Interna del O.I.C. en el CECUTT

C. Abel Mora Medrano
Auditor Interno del O.I.C.
en el CECUTT

Lic. Francisco Javier Tapia Campos
Titular del Órgano Interno de Control (OIC)
en el CECUTT

CULTURA
RECIBIDO
30 JUN 2022
5:10 PM. ANDRES SANCHEZ
DIRECCIÓN GENERAL

CULTURA
RECIBIDO
30 JUN 2022
SUBDIRECCION DE EDUCACION
Y GESTION

Recibí
D.L.G
Coordinación
Acuario
30/06/22
5:05pm